

réseau spécial



ACCIDENT GRAVE À TRANSÉNERGIE

Un accident est survenu **mardi le 18 mai**, près de Sherbrooke, dans la région Mauricie. Selon les informations obtenues, le travailleur (monteur transport) aurait eu contact avec un élément sous tension de 120kV au moment où il remplaçait un isolateur sous tension

Le travailleur a été conduit à l'hôpital de Sherbrooke par ambulance. Suite à l'électrisation, notre confrère a subi des brûlures au thorax, au ventre et au genou gauche. **Nous sommes en attente** de d'autres informations.

La CSST s'est présentée sur les lieux de l'accident et une enquête est présentement en cours.

Nous sommes préoccupés par cet événement qui, encore une fois, a des conséquences sur la vie d'un travailleur. Il ne faut jamais oublier **d'être rigoureux dans l'application** des encadrements de sécurité.

Nous souhaitons un prompt rétablissement au travailleur accidenté et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin que des accidents de ce genre ne se reproduisent plus. Une demande d'enquête officielle sera aussi déposée auprès de la Direction d'Hydro-Québec.

*Stéphane Michaud
Gervais Pelletier
Donald Tremblay
Représentants CPSS 1500*

*Richard Perreault
Président provincial*