



À  
l'avant-plan  
depuis  
50 ans

# RÉSEAU SPÉCIAL

Volume 37 no 23 — 30 août 2017

## PROBLÉMATIQUES DISJONCTEURS DE DÉPART LIGNE 25 KV - MODÈLES ESV, MVE ET VWVE

Consœurs, confrères,

Plusieurs événements de « refermetures » non sollicitées ont été rapportés concernant les disjoncteurs de départ de ligne 25 kV. Nous avons donc remis en doute l'application du régime Retenue, de la concession et de l'ouverture sécuritaire.

Les disjoncteurs de modèles ESV, MVE et VWVE sont ciblés et présentement en cours d'analyse. L'émission de Retenue ou de concession est interdite jusqu'à nouvel ordre.

Les disjoncteurs en ligne sur le réseau de Distribution ne sont pas concernés par ces restrictions.

Pour ce qui est des ouvertures sécuritaires, une note fut envoyée aux opérateurs, hier le 29 août, par la Direction.

Prenez note que le but est de garantir, à l'ensemble des travailleurs 1500, un travail qui peut s'effectuer selon la garantie établie entre l'exploitant et le RDT.

Votre CPSS suit de très près la situation et vous avisera de tout changement s'il y a lieu.

Syndicalement,